



\* M U K H S P 0 5 9 4 5 4 9 6 \*

**MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA**  
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195  
**odbor životního prostředí**  
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora  
tel.: 327 710 111\*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3  
e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 9.4.2021

Spis. zn.: 010949/2021/ZPR/POM

Č.j. MKH/045456/2021

Vyřizuje: Ing. Pospíšilová

Telefon: 327 710 265

E-mail: pospisilova@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OZNÁMENÍ

#### ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

**Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, Ku Ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1**

(dále jen "žadatel") dne 4.2.2021 podala žádost o schválení kanalizačního řádu:

#### Kanalizační řád stokové sítě obce Útěšenovice - Borová

(dále jen "kanalizační řád"). Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o schválení kanalizačního řádu podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") ve znění pozdějších předpisů.

#### Popis:

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění. Zájmovým územím je Obec Zbraslavice její místní části Borová a Útěšenovice. Trasa kanalizačních stok je navržena tak, aby byly napojeny stávající nemovitosti. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Bezejmenného toku, který se vlévá do Radvančického potoka. Na konci kanalizace je osazena typová ČOV AT75 ovál pro 75 EO, která pracuje v poloautomatickém režimu. Množství odtékající vody z ČOV je měřeno Parshallovým žlabem. Na ČOV nejsou sváženy odpadní vody z jímek, žump a septiků.

Celková délka kanalizace je 1079,2 m z toho 392,3 m gravitační stoky a 686,9 m tlakových řadů plus 20 m gravitační vypusti. Počet kanalizačních přípojek je 22 (2 tlakové, 20 gravitačních).

Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí dne 19.7.2018, č.j.: MKH/051793/2018, rozhodnutí nabylo právní moci 22.8.2018. Stavební povolení na změnu stavby bylo vydáno dne 5.8.2020 rozhodnutím č.j.: MKH/090731/2020, právní moc 28.8.2020. V povolení ze dne 19.7.2018, č.j.: MKH/051793/2018 byl ve výroku rozhodnutí stanoven roční zkušební provoz ČOV a podmínky pro jeho provedení. Zkušební provoz byl zahájen po provedené kontrolní prohlídce dne 1.12.2020. Kolaudační souhlas byl vydán dne 11.2.2021 pod č.j.: MKH/013006/2021.

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 27 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích oznamuje podle § 115 vodního zákona, § 47 odst. 1 a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu a žádá účastníky řízení, aby své námitky uplatnili do

**10 dnů od doručení tohoto oznámení.**

Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod.).

**Poučení:**

Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Martina Pospíšilová  
oprávněná úřední osoba  
referent odboru

**Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora a úřední desce obce Zbraslavice po dobu 15 dní.**

**VYVĚŠENO dne:**

*Razítko, podpis*

**SEJMUTO dne:**

*Razítko, podpis*

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgwxw

**K vyvěšení na úřední desku:**

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, IDDS: w2nhuj7

Obec Zbraslavice, IDDS: rbkb3mw